



Vakuum-Leckanzeiger Typ Vakumatik

Leckanzeigesystem der Klasse I nach DIN EN 13610-1 und DIN EN 13610-2 als Unterdrucksystem

Verwendung als:

- Bauprodukt für ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen:
Leckdetektor für Unterdrucksysteme für die Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen mit einem Flammpunkt über 55 °C, die für die Versorgung von Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind.

Typ Vakumatik III F - Hochdruckausführung zur Überwachung:

- doppelwandiger Tanks nach DIN 6608-2, DIN 6616 (Form A), DIN 6618-2, DIN 6618-4, DIN 6619-2, DIN 6623-2, DIN 6624-2
- doppelwandiger Tanks nach DIN 6608-2, deren Überwachungsraum noch teilweise mit Leckanzeigeflüssigkeit gefüllt ist
- einwandiger Tanks nach DIN 6608, DIN 6616 (Form A), DIN 6619, DIN 6624 bzw. DIN 6625 mit einer zugelassenen Leckschutzauskleidung
- ein- und doppelwandiger Tanks zugelassener Bauart

Typ Vakumatik IV F - Niederdruckausführung zur Überwachung:

- doppelwandiger Tanks nach DIN 6618-2 bzw. DIN 6618-4
- einwandiger Tanks nach DIN 6608, DIN 6616 (Form A), DIN 6619, DIN 6623, DIN 6624, DIN 6625
- ein- und doppelwandiger Tanks zugelassener Bauart

Betriebsmedien:

- Mineralölprodukte mit einem Flammpunkt über 55 °C
- FAME
- andere Stoffe nach Stoffliste (bei Bedarf bitte anfordern)

Zulassung

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.22-2

Bestell-Nr.

**Vakuum-Leckanzeiger
Typ Vakumatik III F**

| | Bestell-Nr. |  |
|---|-------------|---|
| Hochdruckausführung | 15 400 00 | |
| Typ Vakumatik IV F | | |
| Niederdruckausführung | 15 401 00 |  |
| Zubehör | | |
| Kondensatgefäß 3-fach (optional an Tiefpunkten) | 15 402 11 |  |
| Schlauchleitung rot 4 x 2 mm für Messleitung | 15 402 15 |  |
| Schlauchleitung grün 4 x 2 mm für Auspuffleitung | 15 402 14 |  |
| Schlauchleitung glasklar 4 x 2 mm für Saugleitung | 15 402 13 |  |
| Flüssigkeitssperre ohne Kondensatgefäß | 15 402 26 | |
| Flüssigkeitssperre mit Kondensatgefäß (bei Einbau einer Leckschutz- auskleidung) | 15 402 12 |  |
| Montagebausatz Tankanschlussbauteile | 15 402 10 |  |
| Ersatzteil | | |
| Ersatzleuchte rot | 15 402 24 | |
| Ersatzleuchte grün | 15 402 25 | |
| Ersatzleuchte gelb | 15 402 27 | |
| Ersatz-Vakuumpumpe für Typ Vakumatik III F | 15 400 10 | |
| Ersatz-Vakuumpumpe für Typ Vakumatik IV F | 15 401 10 | |

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Obernbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0